

4.6. Промасленный обтирочный материал должен в процессе работы обязательно собираться в специальные металлические ящики с крышками, а по окончании работы удаляться.

4.7. После окончания занятий помещения мастерских и лабораторий должны очищаться от различных производственных отходов и осматриваться руководителем занятий, электрическую сеть необходимо обесточить.

4.8. В помещениях мастерских и лабораторий должен иметься набор следующих обязательных средств пожаротушения: химическими густопенные огнетушители, ящики с сухим просеянным песком, емкость которых не менее 0,5 куб.м. каждый и совки. В лабораториях, кроме того, должно находиться асбестовое или шерстяное грубое одеяло размером 1,5 на 1,5 метра.

5. Действия при обнаружении пожара

5.1. При обнаружении пожара необходимо осуществить ряд мер:


- передать информацию в пожарную охрану по телефону 2-11-01, указав точный адрес объекта;
- до прибытия пожарных подразделений организовать экстренную эвакуацию детей в безопасное место и принять посильные меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК).

Ответственный за пожарную безопасность: специалист в области охраны труда

Михайлов (Михайлов О.А.)



«СОГЛАСОВАНО»
Председатель ПК
МОУ «СОШ №4»
Е.В. Кулешова
30.09.2021 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ «СОШ №4»
Г.А. Лапина
Приказ № 47 от
30.09.2021 г.

Инструкция по правилам противопожарного режима в школе

1. Общие положения инструкции.

1.1. Настоящая *инструкция по правилам противопожарного режима в школе* разработана с учетом требований Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2019г; Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018г; Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «**Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации**», вступившего в силу с 1 января 2021 года.

1.2. Ответственность за противопожарное состояние МОУ «СОШ №4» возлагается непосредственно на директора.

Кроме того, в каждом учебном кабинете, лаборатории, мастерской и библиотеке согласно *правил противопожарного режима в школе* должны быть назначены лица, которые несут ответственность за их пожарную безопасность.

1.3. Здания школы обязаны обладать хотя бы двумя самостоятельными выходами. Забивать, а также загромождать двери существующих основных или запасных выходов категорически запрещается.

1.4. МОУ «СОШ №4» должно быть непременно обеспечено телефонной связью.

1.5. У администрации школы на случай возникновения пожара должен иметься готовый план эвакуации из МОУ «СОШ №4» детей с четким распределением обязанностей между всем обслуживающим персоналом заведения и учащимися старших классов. План необходимо разработать отдельно как на дневное, так и на ночное время.

1.6. Для всех учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и библиотек должны быть разработаны четкие противопожарные инструкции.

1.7. Администрация школы обязана ознакомить весь персонал и учащихся всех классов с инструкцией по правилам противопожарного режима в школе, с планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий сотрудников в случае выявления пожара.

1.8. В ночное время в МОУ «СОШ №4» должен быть выделен определенный дежурный персонал в соответствии с утвержденными типовыми нормами.

1.9. Отогревание газовых, водопроводных канализационных труб и отопления разрешается осуществлять только с использованием горячей воды или горячего песка.

1.10. Установка и оформление новогодних елок допускается лишь с обязательным выполнением действующих противопожарных правил и инструкций. При проведении мероприятий соблюдать инструкцию по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

1.11. Помещения МОУ «СОШ №4» согласно противопожарным правилам в школе должны быть обеспечены средствами пожаротушения по всем установленным нормам. Средства пожаротушения должны обязательно содержаться в исправном состоянии и всегда использоваться только по их прямому назначению.

2. Содержание помещений

2.1. Строго запрещается хранение каких-либо предметов на лестничных клетках, в коридорах. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, а также выходы из кабинетов МОУ «СОШ №4» должны быть всегда свободными.

2.2. Категорически запрещается:

а) сдавать часть помещений МОУ «СОШ №4» в аренду без согласования органов Госпожнадзора;

б) переуплотнять помещения имеющихся в школе учебных кабинетов свыше установленных норм;

в) приспособлять чердачные помещения под жилье, всевозможные склады, архивы и хранить на чердаках горючие и прочие материалы;

г) засыпать чердаки для утепления перекрытий в зимний период горючими материалами;

д) устраивать хозяйственные кладовки и раздевалки для учеников в лестничных клетках.

2.3. Двери, которые ведут с лестничных клеток на чердаки, должны быть надежно заперты и опломбированы. Ключи от запертых дверей должны храниться непосредственно у дежурного по школе.

2.4. Курить сигареты, либо пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, групповых комнатах и коридорах строго запрещается.

2.5. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в помещениях МОУ «СОШ №4» запрещается.

3. Содержание электрооборудования и нагревательных приборов

3.1. В МОУ «СОШ №4» разрешается применять только электрические освещение.

3.2. Вся электрическая сеть должна быть постоянно пребывать в исправном состоянии.

3.3. Для защиты электросети должны быть применены предохранители, изготовленные промышленным путем.

3.4. Не разрешается вешать свою одежду и другие предметы на выключатели, ролики, электрическую проводку, а также закрывать или заклеивать электропровода и арматуру слоями обоев, бумагой, либо плакатами.

3.5. Применение электрических плиток и утюгов в кабинетах не разрешается. Электроплитки могут быть использованы лишь в кабинете медсестры, а электрические утюги – в специально приспособленных для этого гладильных комнатах.

3.6. Оставлять включенные какие-либо электроприборы без надзора за ними детям запрещается.

4. Содержание учебных мастерских и лабораторных помещений.

4.1. Все имеющееся силовое и осветительное электрохозяйство должно соответствовать существующим требованиям правил устройства электрических установок и должно быть обеспечено нормальной электрозащитой, которая соответствует допустимой нагрузке.

4.2. Станки, верстаки, рабочие столы и прочее оборудование, находящееся в помещениях мастерских, не должны загромождать проходов и выходов из помещения. Ширина основных проходов должна составлять не менее одного метра.

4.3. Устройство фанерных или дощатых неоштукатуренных кладовок в помещениях лабораторий и мастерских согласно инструкции по противопожарным правилам в школе запрещается.

4.4. Включение и выключение учащимися МОУ «СОШ №4» электрических моторов, вентиляционных установок и других приборов без надзора учителя категорически запрещается.

4.5. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, которые необходимы для работы в лабораториях и мастерских, допускается только в строго ограниченных количествах и в металлических шкафах или ящиках.